



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДОКАНАЛ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА»
СЛУЖБА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ул. Кривошты, д. 27, г. Ялта, Республика Крым, РОССИЯ, 298612, тел. (3654) 25-58-25, (3654) 34-30-52,
office@yaltavodokanal.ru, www.yaltavodokanal.ru

ОКПО 00704020, ОГРН 1 149102053143, ИНН/КПП 9103006160/910301001, БИК банка 043510101

Выписка из протокола испытаний № 01/250110-02 от 30.01.2025

Адрес места осуществления деятельности: 298624, РОССИЯ, Республика Крым, г. Ялта, ул. Пролетарская, 50А

Наименование пробы/место отбора пробы	РК, г. Ялта, ул. Пролетарская, 50, РЧВ «2000» (новый водовод).
Объект испытаний	Вода питьевая
Основание для проведения испытаний	Выполнение производственной программы качества и безопасности питьевой воды
Наименование Заказчика, ИНН, контактные данные	ГУП РК «Водоканал ЮБК», 9103006160, (3654) 25-58-25
Дата отбора пробы	10.01.2025

Результаты испытаний:

Шифр пробы: 250110/02

№ п/п	Название определяемого показателя ¹	Единицы измерения	Результат $\pm \Delta (\pm U)^2$	ПДК ³	Метод испытаний
1.	Запах при 20 °С	баллы	1	не более 2,0	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1.)
2.	Запах при 60 °С	баллы	1	не более 2,0	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1.)
3.	Вкус	баллы	1	не более 2,0	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2.)
4.	Мутность**	мг/дм ³	0,61±0,12	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)
5.	Цветность**	градусы	5±2	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
6.	Водородный показатель **	ед.рН	8,2±0,2	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.)
7.	Общая щёлочность**	ммоль/дм ³	3,40±0,65	-	ПНД Ф 14.1:2:4.245-2007 (п.9.3)
8.	Общая жёсткость**	°Ж	3,90±0,59	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
9.	Сухой остаток**	мг/дм ³	198±18	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (п. 11.1) (Издание 2015 г.)
10.	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,52±0,16	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72 (п.3)
11.	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,85±0,17	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012 г.)
12.	Анионные поверхностно-активные вещества **	мг/дм ³	<0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
13.	Нефтепродукты	мг/дм ³	<0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
14.	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаруже-но	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
15.	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000), (п.8.3)
16.	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
17.	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 10.3.2)
18.	Общее микробное число (ОМЧ)**	КОЕ/ см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 (глава V)

Примечания:

1. для показателей, отмеченных знаком "**", результат рассчитан как среднее арифметическое двух параллельных определений.
2. погрешность (неопределенность) указывается по необходимости.
3. на основании СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

Ответственный за составление выписки протокола: Начальник СЛКК

В.П. Огнева