

Объект испытаний: Вода питьевая

Место отбора пробы: РК, г. Ялта, ул. Пролетарская, 50, РЧВ «2000» (новый водовод).

Результаты испытаний:

Шифр пробы: 260306-02

№ п/п	Название определяемого показателя ¹	Единицы измерения	Результат испытаний	Максимально допустимое значение ²	Метод испытаний
1	Запах при 20 °С	балл	1	не более 2,0	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1.)
2	Запах при 60 °С	балл	1	не более 2,0	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1.)
3	Вкус	балл	1	не более 2,0	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5.8.2)
4	Мутность**	мг/дм ³	0,61±0,12	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 г.)
5	Цветность**	градус цветности	5±2	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
6	Водородный показатель **	ед. рН	8,2±0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.)
7	Общая щёлочность**	ммоль/дм ³	3,60±0,68	-	ПНД Ф 14.1:2:4.245-2007 (п.9.3)
8	Общая жёсткость**	°Ж	3,90±0,58	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
9	Сухой остаток**	мг/дм ³	232±21	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (издание 2015 г.) (п. 11.1)
10	Свободный остаточный хлор**	мг/дм ³	0,45±0,13	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72 (п.3)
11	Перманганатная окисляемость**	мг/дм ³	0,63±0,13	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012 г.)
12	АПАВ **	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
13	Нефтепродукты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012)
14	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
15	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 7.4)
16	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)
17	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 10.3.2)
18	Общее микробное число (ОМЧ)**	КОЕ/ см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 (глава V)
19	Ооцисты криптоспоридий	экз/50 дм ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.3)
20	Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий	экз/50 дм ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.3)

Примечания:

- для показателей, отмеченных знаком "***", результат рассчитан как среднее арифметическое двух параллельных определений.
- ссылка на нормативный документ (СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

Представление результата испытаний в виде «менее (значение)» означает, что полученный результат ниже предела указанного в области аккредитации

Исследования проводились на базе Службы лабораторного контроля качества ГУП РК «Водоканал ЮБК».